

Sjekkliste før funksjonstest

Prosjektnavn: Eksempeltoppen Pamorama

Adresse: Eksempelveien 34

Gnr/Bnr: 124/42

Kontaktinformasjon: Eksempelmannen Eksempelvik,
Eksempel@eksempeltopp.no tlf. 10101010

Punkter som skal sjekkes opp mot Renovasjonsteknisk plan:	Kryss av for OK
Tilkomst fra hovedvei (lastebil (L))	✓
Tilkomst på området (uhindret av parkerte biler, anleggsarbeider, gjerder, osv.)	✓
Vendehammer (lastebil (L))	✓
Oppstillingsplass for renovasjonsbil (med evt. støttelabber) (lastebil (L)) <i>(billedokumentasjon)</i>	✓
Plassering av anlegg	✓
Avstand til bygningsmasse, lyktestolpe, strømkabler (frihøyde) o.l. <i>(billedokumentasjon)</i>	✓
Asfaltering og kundetilkomst sikret (vann ledes vekk fra anlegget, sikre universell utforming, ref. tek17) <i>(billedokumentasjon)</i>	✓
Fritt for vann i anlegg (i ytter- og innercontainer)	✓
Nedkast merket med riktig avfallstype <i>(billedokumentasjon)</i>	✓
Tilkomst og oppstillingsplass er sikret med skilting/skravering «parkering forbudt»-skilt <i>(billedokumentasjon)</i>	✓
Evt. nummerert merking av nedkast for restavfall der fordeling av beboere forekommer	✓
Innkastluker fungerer (enkelt å åpne/lukke, lukker seg helt, automatisk/mekanisk lukking)	✓
Riktig innkastluke (volum: 35 liter restavfall; maksimalt 150x400mm papir/papp/drikkekartong)	✓
Bekreftelse fra leverandør av anlegget på at RFID virker (elektronikk responderer og fungerer på samtlige innkast ved bruk av RFID-brikke)	✓
* Avfallssug: tilkomst til tankrom (H-nøkkel på samtlige dører/hindringer, sikker tilkomst til tankrom)	Ikke relevant

Dato: 01.02.14

Navn: Ola Nordmann

Signatur:



Bilder av anlegget:

Oppstillingsplass for renovasjonsanlegget, oppstillingsplass er sikret med skilting/skravering «parkering forbudt»-skilt:



Avstand til bygningsmasse, stolper, lignende, **minst en 1 meter**. iht. RTP og RTV:



Asfaltering og kundetilkomst sikret (vann ledes vekk fra anlegget, sikre universell utforming, ref. tek17)



Nedkast merket med riktig avfallstype, i tillegg er restavfallscontainere merket med nummer. Hensikten med dette er å hindre at alle beboerne benytter samme nedkast. Halvparten av beboerne får tilgang til nedkast 1 og den andre halvparten får tilgang til nedkast 2:

